

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - RTF Nº 003/2025

**Fiscalização Técnica das repavimentações efetuadas pela CORSAN, nas redes de distribuição em Erechim/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 12 e 13 de março de 2025, foi realizada fiscalização nas recomposições de asfalto CBUQ, pedra irregular e passeio nas vias urbanas de Erechim, para verificar a qualidade do serviço prestado pela companhia de saneamento.

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas na tabela 1.

**Tabela 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER**

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal nº 5.310/2013 – Erechim RS	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Lei Federal n. 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução AGER nº 026/2023	Estabelece Condições Gerais da Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, prestado pela Concessionária no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.
Resolução AGER Nº 027/2023	Dispõe sobre os procedimentos relativos às Infrações e

	Penalidades Aplicáveis, pela AGER, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução AGER Nº 030/2023	Dispõe sobre o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER).
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

## 2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das repavimentações nas vias do município de Erechim foi na modalidade direta, do tipo regular e ação de controle. A verificação foi realizada por amostragem, com base no relatório de consertos enviado pela CORSAN.

## 3. RELAÇÃO DAS REPAVIMENTAÇÕES

Recomposição de Asfalto CBUQ	
Local	Data da Vistoria
Av. Tiradentes, 2471	
	
Recomposição adequada	

Rua Polonia, 63	12/03/25
	
Recomposição adequada	
Rua Anita Gonçalves, 96	12/03/25
	
Recomposição adequada	
Rua Manoel Melotto, 107	12/03/25
	
Recomposição adequada	
Rua Atilano Machado, 206	12/03/25
	
Recomposição adequada	

Rua Santos Dumont, 345	12/03/25
 <p>Recomposição adequada</p>	
Rua Santos Dumont, 333	12/03/25
 <p>Recomposição adequada</p>	
Rua Visconde Maua, 97	12/03/25
 <p>Recomposição adequada</p>	
Rua David Pinto de Souza, 1092	12/03/25
 <p>Recomposição adequada</p>	



Rua Eugenio Montemezzo, 471	12/03/25
 <p style="margin-top: 10px;">Recomposição adequada</p>	
Rua Pedro Dufloth, 191	12/03/25
 <p style="margin-top: 10px;">Recomposição adequada</p>	
Rua Pernambuco, 2229	13/03/25
 <p style="margin-top: 10px;">Recomposição adequada</p>	
Rua Geronimo Teixeira, 194 e 206	13/03/25
 <p style="margin-top: 10px;">Recomposição adequada</p>	

Rua Assis Brasil, 94

13/03/25



Recomposição adequada

<b>Recomposição de Pedra Irregular</b>	
<b>Local</b>	<b>Data da Vistoria</b>
Rua Heitor Luiz Schaffer, 377	12/03/25
 <p>12 de mar. de 2025 09:14:18 27.6310633333334S 52.2416533333334W Erechim</p> <p>Recomposição adequada</p>	
Rua Joele Cassaro, 272	12/03/25
 <p>12 de mar. de 2025 09:34:37 27.6167166666667S 52.2606966666667W Erechim</p> <p>Recomposição adequada</p>	
Rua Trinta de Abril, 121	13/03/25
 <p>13 de mar. de 2025 09:58:05 27.62368S 52.2702933333334W Erechim</p> <p>Recomposição irregular</p>	
Rua Sebastião Alves Teixeira, 514	13/03/25
 <p>13 de mar. de 2025 10:38:11 27.6294583333333S 52.2406366666666W Erechim</p> <p>Recomposição irregular</p>	

Rua Emilio Fiebig, 193	13/03/25
<div style="text-align: center;">  <p>13 de mar. de 2025 10:49:30 27.636774999999997S 52.254805000000005W Erechim</p> </div> <p style="text-align: center;">Recomposição adequada</p>	
Rua José Alberice, 46	13/03/25
<div style="text-align: center;">  <p>13 de mar. de 2025 10:53:12 27.630873333333333S 52.262436833333333W Erechim</p> </div> <p style="text-align: center;">Recomposição adequada</p>	
Rua Joele Cassaro, 196	13/03/25
<div style="text-align: center;">  <p>13 de mar. de 2025 11:09:58 27.617588333333333S 52.260601666666666W</p> </div> <p style="text-align: center;">Recomposição adequada</p>	
Rua Jose Dariva,110	13/03/25
<div style="text-align: center;">  <p>13 de mar. de 2025 15:34:34 27.643836666666667S 52.249569999999999W Erechim</p> </div> <p style="text-align: center;">Recomposição adequada</p>	



<b>Recomposição de Passeio</b>	
<b>Local</b>	<b>Data da Vistoria</b>
Rua Sergipe, 276	12/03/25
 <p style="font-size: x-small; text-align: right;">12 de mar. de 2025 08:58:07 27.64682833333333 52.26348333333333W Erechim</p> <p style="text-align: center;"><b>Recomposição adequada</b></p>	
Rua Atilano Machado, 206	12/03/25
 <p style="font-size: x-small; text-align: right;">12 de mar. de 2025 14:44:11 27.6461750000000033 52.28593000000001W Erechim</p> <p style="text-align: center;"><b>Recomposição adequada</b></p>	
Rua Assis Brasil, 94	13/03/25
 <p style="text-align: center;"><b>Recomposição adequada</b></p>	
Rua Carlos Kehlers, 212	13/03/25
 <p style="font-size: x-small; text-align: right;">13 de mar. de 2025 16:12:30 27.632143 52.2699831W Erechim</p> <p style="text-align: center;"><b>Recomposição adequada</b></p>	

<b>Recomposição de Passeio</b>	
Rua Henrique Schwerin, 447	13/03/25
	
Recomposição adequada	

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 2 (duas) NC's referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Erechim.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

#### **ENCERRAMENTO**

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 10 (dez) folhas digitadas apenas de um lado, que segue devidamente datado e assinado, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim, 17 de março de 2025.

Marcos César Mroczkoski  
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais de Erechim

De acordo,

Edgar Radeski  
Diretor Presidente Substituto

# ANEXO I

## TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC) Nº: 003/2025

### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER)

ENDEREÇO: Rua Pedro Álvares Cabral, 876 – Centro – Erechim/RS

TELEFONE E EMAIL: (54) 3321-6491; [ager@erechim.rs.gov.br](mailto:ager@erechim.rs.gov.br)

### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, das repavimentações nas vias do município de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado nos dias 12 e 13 de março de 2025 e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos estão detalhados no Anexo I. Conforme Resolução AGER nº 027/2023, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Marcos César Mroczkoski

CARGO: Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

TELEFONE: (54) 3321-6491

EMAIL: [ager@erechim.rs.gov.br](mailto:ager@erechim.rs.gov.br)

NOME: Edgar Radeski

CARGO: Diretor Presidente Substituto

TELEFONE: (54) 3321-6491

EMAIL: [ager@erechim.rs.gov.br](mailto:ager@erechim.rs.gov.br)

### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Marcos César Mroczkoski

CARGO: Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

TELEFONE: (54) 3321-6491

EMAIL: [ager@erechim.rs.gov.br](mailto:ager@erechim.rs.gov.br)

Erechim, 17 de março de 2025.

Marcos César Mroczkoski  
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

De acordo,

Edgar Radeski  
Diretor Presidente Substituto

## ANEXO I – 003/2025 – TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reparo inadequado na recomposição de Pedra Irregular na Rua Trinta de Abril, 121
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Executar as obras de reparação do pavimento das vias públicas e dos passeios, reinstalar o mobiliário urbano e a sinalização viária horizontal e vertical, conforme as diretrizes, especificações técnicas e prazos estabelecidos nas normas municipais ou nos regulamentos
2	15 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Recomposição irregular, pedras soltas e desniveladas, refazer a repavimentação.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reparo inadequado na recomposição de Pedra Irregular na Rua Sebastião Alves Teixeira, 514
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Executar as obras de reparação do pavimento das vias públicas e dos passeios, reinstalar o mobiliário urbano e a sinalização viária horizontal e vertical, conforme as diretrizes, especificações técnicas e prazos estabelecidos nas normas municipais ou nos regulamentos
2	15 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Recomposição irregular, pedras soltas e desniveladas, refazer a repavimentação.

REGISTRO 1

